

# 湛江市坡头区疾病预防控制中心 (湛江市坡头区卫生监督所) 文件

湛坡疾控〔2025〕3号

签发人：吴彩燕

## 关于公示 2025 年第二季度湛江市坡头区 用户水龙头水质监测信息的报告

湛江市坡头区卫生健康局：

根据广东省卫生健康委印发的《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（2019年版）》有关要求，我中心收集汇总了2025年第二季度坡头区用户水龙头水质监测信息公开表，现报告给贵局，请审核并予以公开。

附件：坡头区 2025 年第二季度用户水龙头水质监测信息公开表

湛江市坡头区疾病预防控制中心  
(湛江市坡头区卫生监督所)

2025年11月11日

附件

**坡头区用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）**

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	湛江市坡头区龙头镇官山村	湛江市坡头区龙头镇官山村水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	湛江市坡头区南三镇滘脊小学	湛江市坡头区南三镇滘脊小学供水点	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测，锰结果不达标。	锰 0.13mg/L(标准值为≤0.1mg/L)	锰超标会使饮用水带有不好的味道，影响水的感官情况。建议使用活性炭吸附锰离子或利用砂滤等手段过滤。
3	湛江市坡头区坡头镇上岭村	湛江市坡头区坡头镇上岭村供水工程	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测，PH和铝结果不达标。	PH4.1(标准值为6.5~8.5)，铝0.50mg/L(标准值为≤0.2mg/L)	PH超标对人体健康造成直接影响，主要造成金属供水管道腐蚀；铝超标，长期饮用可能导致神经系统受损，建议增设活性炭过滤或膜处理单元，进一步去除铝离子。

4	湛江市二中海东小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年05月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
5	坡头区南油医院	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年05月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
6	湛江市实验小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年05月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
7	湛江市二中海东中学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年05月29日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
8	湛江市坡头区官渡镇炮屋村	湛江市坡头区官渡镇炮屋村供水工程	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,PH和铝结果不达标。	PH4.4(标准值为6.5~8.5),铝0.66mg/L(标准值为≤0.2mg/L)	PH超标对人体健康不造成直接影响,主要造成金属供水管道腐蚀;铝超标,长期饮用可能导致神经系统受损,建议增设活性炭过滤或膜处理单元,进一步去除铝离子。

9	湛江市坡头区坡头镇下岭村	湛江市坡头区坡头镇下岭村供水工程厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,PH、锰和氯化物结果不达标。	PH5.9(标准值为6.5~8.5),锰0.15mg/L(标准值为≤0.1mg/L),氯化物365mg/L(标准值为≤250mg/L)	PH超标对人体健康不造成直接影响,主要造成金属供水管道腐蚀;锰超标会使饮用水带有不好的味道,影响水的感官情况,建议使用活性炭吸附锰离子或利用砂滤等手段过滤。;氯化物超标,可使水产生咸味,并对配水系统具有腐蚀作用,建议用活性炭吸附降低氯离子浓度。
10	湛江市坡头区麻斜街中心小学	湛江市坡头自来水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

11	湛江市坡头区麻斜街麻新村委会	湛江市坡头自来水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
12	湛江市坡头区乾塘镇乾塘村村庙	湛江市坡头区乾塘镇乾塘村水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
13	湛江市坡头区林口小学	湛江市坡头区福泽自来水厂有限公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
14	坡头区爱周中学	湛江市坡头自来水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月23日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
15	湛江市坡头区龙头镇聚和园酒楼	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
16	湛江市坡头区官渡中学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

17	湛江市坡头区官渡中心小学	湛江市坡头区龙头福民自来水有限责任公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月24日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
18	湛江市坡头区南三镇新乡村	湛江市坡头区南三镇新乡村供水点	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		
19	湛江市坡头区南三镇滘脊村	湛江市坡头区南三镇滘脊村供水工程	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2025年06月12日	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。	经检测,结果为所检指标均达标。		

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

---

坡头区疾病预防控制中心（卫生监督所） 2025年11月11日印发

---