

湛江市坡头区疾病预防控制中心 (湛江市坡头区卫生监督所) 文件

湛坡疾控〔2026〕5号

签发人：吴彩燕

关于公开 2026 年第二季度湛江市坡头区 用户水龙头水质监测信息的报告

湛江市坡头区卫生健康局：

根据广东省卫生健康委印发的《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（2019 年版）》有关要求，我中心收集汇总了 2026 年第二季度坡头区用户水龙头水质监测信息，现报送给贵局，请审核并予以公开。

附件：坡头区用户水龙头水质监测信息公开表（2026 年第 2 季度）

(此页无正文)

湛江市坡头区疾病预防控制中心
(湛江市坡头区卫生监督所)

2026 年 7 月 9 日



坡头区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2026 年第 2 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	坡头区南油四区公交站	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
2	坡头区南油美食城	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
3	坡头区实验中学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
4	湛江市二中海东小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
5	坡头区南油医院	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

6	湛江奥体中心	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
7	坡头区南调中心小学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
8	坡头区退役军人事务局	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
9	坡头区南油三区卢飞鱼汤店	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
10	湛江市二中海东中学	湛江粤海自来水有限公司坡头水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 20 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
11	坡头区坡头镇中心小学	坡头自来水厂	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 19 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
12	湛江市坡头区乾塘镇旦	湛江市坡头区乾塘镇旦	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 19 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）	经检测，菌落总数、总	菌落总数 710CFU/ml(标准值为	煮开后方可

	埔村李龙彪家	埔村供水设施				所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	大肠菌群的结果均不达标，其余所检指标均合格。	$\leq 500\text{CFU/ml}$ ）、总大肠菌群 7MPN/100ml（标准值为不得检出）。	饮用。
13	湛江市坡头区林口小学	坡头区福泽自来水有限公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 19 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
14	湛江市坡头区官渡镇塘仔尾村庞阳兴家	湛江市坡头区官渡镇塘仔尾村供水设施	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 21 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，浑浊度结果不达标，其余所检指标均合格。	浑浊度 3.62NTU（标准值为 $\leq 3\text{NTU}$ ）	建议加强沉淀、过滤，烧开后方可饮用。
15	湛江市坡头区上圩中学饭堂	龙头福民自来水有限责任公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 21 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
16	湛江市坡头区官渡中学饭堂	龙头福民自来水有限责任公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 21 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
17	湛江市坡头区东岸中学饭堂	龙头福民自来水有限责任公司	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 21 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指	经检测，结果为所检指标均达标。		

						标（放射性指标除外）。			
18	湛江市坡头区南三镇新华村	湛江市坡头区南三镇新华村	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 18	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		
19	湛江市坡头区南三镇南滘小学	湛江市坡头区南三镇南滘小学	湛江市坡头区疾控中心	湛江市疾控中心	2026 年 05 月 18 日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。	经检测，结果为所检指标均达标。		

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750—2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。