

会 议 纪 要

(3)

坡头区住房和城乡建设局

2021 年 3 月 3 日

3 月 3 日上午，区住建局副局长苏兴忠同志在局二楼会议室主持召开了鸿晖盛世华亭项目施工安全隐患消除协调会。纪要如下：

在建设单位、施工单位、勘察单位项目负责人、市住建局专家库专家梁国庆以及南调街道办、区应急管理局、区城综局、区住建局有关工作人员集中察看了鸿晖盛世华亭项目深基坑施工现场后，一致认为目前存在的安全隐患刻不容缓，须立即组织消除。

经会议研究，提出以下抢险整改的意见：一是立即停止施工作业，将人员撤离危险地带；二是拆除周边砖砌围墙，做好周边封闭防护措施；三是建设单位对周边建筑物进行安全鉴定；四是施工单位成立应急抢险小组，编制抢险方案（方

案包含围蔽、撤离人员、值班值守等内容）；五是建设单位聘请有资质第三方对基坑进行监测；六是对支护桩进行质量检测；七是立即组织人员抢险（回填反压、水管引水防止流砂）。

会议强调，一定要确保群众生命财产安全，及时消除安全隐患。苏兴忠同志对抢险工作提出了几点要求：一是根据以上意见，会议结束后，建设单位要立即组织施工、设计、勘察、监理单位研究制定具体应急抢险方案，经论证后实施；二是建设单位立即委托监测单位进行监测，发现异常，立即撤离，确保人员生命安全；三是南调街道办、区应急管理局、区城综局和区住建局根据各自职能，加强巡查，掌握动态，制止建设、施工单位冒险抢建行为；四是建设、施工单位要将编制好的应急抢险方案于3月4日上午下班前报送至区住建局。

与会人员：区住建局苏兴忠、陈俊江、林伟耀、陈新秋、颜晓坤，南调街道办卢其东，区城综局郑云飞、吴成卫，区应急管理局王豪俊、黄志勇，湛江市住建局专家库成员梁国庆、鸿晖房地产有限公司陈日保、湛江市第十建筑工程公司何旭、唐军、冯恒杰、张涛，湛江市规划勘测设计院蔡启边